

АКТ

обследования на инженерно-техническую укрепленность и оснащенность инженерно-техническими средствами системы тревожной сигнализации объекта:  
здание отделения временного проживания Автономного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Уватского муниципального района, расположенного по адресу: Уватский район, п. Нагорный, ул. Школьная, д.5.

п. Нагорный

« 20 » 05 2021г.

Комиссия в составе: директор АУ "КЦСОН" Уватского муниципального района Слинкина Наталья Александровна, начальник Тобольского МОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Ишметов Рафаэль Алимчанович, инженер ПЦО № 3 (дислокация с.Уват) Тобольского МОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Захаров Сергей Константинович, произвела обследование объекта Заказчика: здание отделения временного проживания АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Уватского муниципального района, расположенного по адресу: Уватский район, п.Нагорный, ул.Школьная, д. 5 и составила настоящий акт.

Обследованием установлено:

Краткая характеристика объекта: Согласно Р 063-2017 объект относится к классу АЗ. Здание отделения временного проживания АУ "КЦСОН" Уватского муниципального района общей площадью 187,5 кв.м., кирпичного исполнения, стены капитальные толщиной 600мм. Внутренние стены капитального, кирпичного исполнения, толщиной 600мм. и 220., пол и потолочные перекрытия бетонные, с центральным отоплением, энергоснабжением и другими инженерными коммуникациями, фундамент бетонный.

Физическую охрану в ночное время с 20.00 ч до 08.00 ч осуществляет ЧОП "Медведь", в дневное время- администрация. Имеется видеонаблюдение с выводом на монитор в помещение охранника (четыре камеры наружного наблюдения и две камеры внутреннего наблюдения)с архивацией событий до 30 суток. Камеры внешнего наблюдения обеспечивают достаточный круговой обзор. Охрана объекта осуществляется с помощью пункта централизованной охраны Тобольского МОВО- филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области"

Вход на территорию осуществляется со стороны улицы Школьная. Ограждение территории установлено по всему периметру здания, со стороны улицы Школьной ограждение выполнено в виде кованного металлического забора

высотой 2,5 м, расстояние между прутьями забора составляет 100мм, диаметр прутьев кованого забора составляет 10мм, с фронтальной стороны расположены ворота, которые закрываются на навесной замок, имеются 2 калитки с накладными замками. Территория достаточно освещается, установлены 7 фонарей по периметру здания.

Вход в здание осуществляется через три одностворчатые двери с фасадной стороны, двери ПВХ исполнения, через два тамбура. Двери высотой 2 м. х 0,90 м. остеклены на 2/3 высоты, запираются на врезной замок, цилиндрического типа. В здании имеется запасной выход, двери которого деревянные, одностворчатые, полнотелые, толщиной 40 мм., обитые с внутренней стороны рейкой, запираются на врезной замок сувальдного типа с тремя запирающимися ригелями 0,12 мм. и на засов в виде металлического прута Ш 10 мм. Здание имеет 27 оконных проемов, разных по размеру, решетки на окнах отсутствуют, 21 окно из стеклопакетов, стекла плотно и жестко закреплено в пазах. В 6 оконных проемах рамы деревянные, стекла двойные 140 см х 300см.. В здании имеется чердак, вход осуществляется с коридора здания по вертикальной лестнице, через сертифицированный противопожарный люк с врезным замком заводского исполнения.

Тревожная кнопка находится на посту охраны и запрограммирована на мобильном телефоне собственника с выводом по GSM каналу на ПЦН Тобольского МОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области".

#### Вывод комиссии:

. На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии и соответствует предъявленным требованиям.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах на двух листах

Члены комиссии:

Директор АУ "КЦСОН"

Уватского муниципального района

Начальник Тобольского МОВО – филиала  
ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области"  
подполковник полиции

Инженер ПЦО №3 ( дислокации с.Уват) Тобольского МОВО-  
филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области"



Н.А. Слинкина

Р.А. Ишметов

С.К. Захаров