

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» июля 2024 г., 72240061000211498037
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы "Уватский" управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Тюменская, р-н Уватский, с Уват, ул Дорожная, Дом 4А, тел. 83456128142, e-mail: phuwat@mail.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 25 » июля 2024 г. № 2407/003-72/30/ПНН

1. Предостережение объявлено

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", адрес юридического лица: ИНН 7225005226

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципального контроле в Российской Федерации» 17.07.2024 проведен профилактический визит в помещениях, расположенных по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, стр. 17. Помещениями распоряжается (эксплуатирует) юридическое лицо автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района" ИНН 7225005226. В ходе проведения профилактического визита были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 1. Допускается размещение мебели и предметов у дверей эвакуационных и аварийных выходов, что является нарушением п. 27 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (далее ППР в РФ). 2. Допускается фиксирование samozакрывающийся двери лестничной клетки, в открытом положении, что является нарушением п. 27 (г) ППР в РФ.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт б
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт г
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Принять меры по устранению и недопущению нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: обл Тюменская, р-н Уватский, с Уват, ул Дзержинского, Строение 17.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы "Уватский" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области (главный государственный инспектор Уватского муниципального района по пожарному надзору) Созонов Владимир Викторович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Турков Алексей Степанович - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы "Уватский" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области (государственный инспектор Уватского муниципального района по пожарному надзору) телефон: +73456128142, E-mail: phuwat@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале